



泉州市发展和改革委员会文件

泉发改审〔2025〕18号

泉州市发展和改革委员会 关于福建省集成电路产业园2号 区块电力配套工程（一期）项目核准的批复

晋江市芯海电子科技有限公司：

报来《关于申请核准福建省集成电路产业园2号区块电力配套工程（一期）项目的请示》（晋芯海〔2024〕1号）及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为保证福建省集成电路产业园2号区块企业顺利投产，依据《中华人民共和国行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》，结合晋江市自然资源局等部门批复意见，同意建设福建省集成电路产业园2号区块电力配套工程（一期）项目（项目代码：2503-350500-04-01-460924）。

项目单位为晋江市芯海电子科技有限公司。

二、项目建设地点：

110kV 东石变电站出线、线路途径东升路、兴东路、伞都大道沿原有/新建管道敷设电缆至南翼新区开闭所内。具体路径按照晋江市自然资源局审定同意的路径方案实施（晋自然资函〔2025〕43号）。

三、项目的主要建设内容及规模：

供电企业向客户提供双回路三相交流 50 赫兹电源，第一路电源为主电源接电点：110kV 东石变 I 段备用开关间隔（暂命名）引接电源至客户新建#1 开闭所 901 进线柜供电，新建 ZC-YJV22-10-3*400 高压电缆 5629m，埋地敷设；第二路电源为备电源接电点：110kV 东石变 II 段备用开关间隔（暂命名）引接电源至客户新建#2 开闭所 902 进线柜供电，新建 ZC-YJV22-10-3*400 高压电缆 5634m，埋地敷设；第三路电源为主电源接电点：10kV 白沙线伞都 I 支线新建环网柜引接电源至客户#2 开闭所 901 进线柜供电，新建 ZC-YJV22-10-3*400 高压电缆 450m，埋地敷设。以及业扩配套工程，10kV 白沙线伞都 I 支线#55 杆旁新建 1#环网箱。跨越水渠段工字钢设置于两侧水泥墩上，设排管支架过桥。

四、项目总投资为 2799.91 万元，其中项目资本金 699.98 万元，项目资本金占项目总投资的比例为 25%。

项目股东：晋江市芯海电子科技有限公司，出资比例：100%。

五、你司在项目建设和运营过程中，应选用技术先进的设备，强化管理，确保各项节能和资源综合利用方案落到实处，满足国家节能要求。

六、项目已按有关规定开展社会稳定风险评估，并经晋江经济开发区管委会确认，项目总体风险等级为低风险。请严格落实项目社会稳定风险防范和化解措施，切实维护群众合法权益。

七、招标内容：根据招标投标法、国家和我省工程项目招标投标管理具体规定，项目勘察、设计、施工、监理、重要设备、重要材料等事项，请严格依法依规认真组织开展招投标活动。其采购事宜依照有关规定执行。

八、按照相关法律、行政法规的规定，项目核准的相关文件分别是：

1.晋江市自然资源局出具的《关于福建省集成电路产业园 2 号区块电力配套工程（一期）项目规划意见的复函》（晋自然资函〔2025〕43 号）；

2.晋江市水利局出具的《关于<福建省集成电路产业园 2 号区块电力配套工程（一期）项目工程意见>的复函》；

3.晋江路桥建设开发有限公司出具的《关于福建省集成电路产业园 2 号区块电力配套工程（一期）项目工程意见的复函》；

4.经晋江市自然资源局审定的工程路径图；

5.晋江经济开发区管委会出具的《福建省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估意见表》；

6.中图设计有限公司编制并经市政府投资项目评审中心审查确认的《福建省集成电路产业园 2 号区块电力配套工程(一期)项目申请报告》。

九、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理条例》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

十、请项目单位在开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续，并根据晋江市自然资源局、晋江市水利局、晋江路桥

建设开发有限公司意见完善相关手续。在建设过程中，加强管理，落实环境保护和安全生产措施，确保工程质量安全。

十一、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年内未开工建设，需要延期开工建设的，请项目单位在2年期限届满前的30个工作日内，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

泉州市发展和改革委员会

2025年3月24日

（此件主动公开）

抄送：省发展改革委，市政府办公室，市工信局、资源规划局、生态环境局、应急局、统计局，晋江市政府，晋江市发改局，泉州市供电公司，晋江市供电公司。

泉州市发展和改革委员会办公室

2025年3月24日印发