



泉州市发展和改革委员会文件

泉发改审〔2025〕109号

泉州市发展和改革委员会关于重新核准 泉州安溪白濑水利枢纽配套电站 110千伏送出工程项目的批复

国网福建省电力有限公司泉州供电公司：

报来《关于重新核准泉州安溪白濑水利枢纽配套电站 110 千伏送出工程的请示》（泉电发展〔2025〕331 号）及有关材料收悉。鉴于该项目前期筹备工作尚未全部完成，未能在核准有效期内开工建设，经研究，现就该项目核准事项重新批复如下：

一、该项目已列入《泉州市电力设施布局专项规划（2020-2035 年）》（泉发改〔2023〕162 号），为满足泉州白濑水利枢纽工程配套电站电力送出需要，依据《中华人民共和国行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》，同意建设

泉州安溪白濑水利枢纽配套电站 110 千伏送出工程（项目代码：2211-350500-04-01-835015）。

项目单位为国网福建省电力有限公司安溪县供电公司。

二、项目建设地点：本工程建设地点位于安溪县剑斗镇、湖上乡和白濑乡，具体路径按照安溪县自然资源局审定同意的路径方案实施（安自然资函〔2022〕199 号）。

三、项目的主要建设内容及规模：新建白濑枢纽电站 T 接后溪～剑洋 110 千伏线路，新建单回架空线路长约 5.8 公里，导线选用 JL/G1A-240/30 型钢芯铝绞线。新建通信光缆约 28.6 公里。建设后溪 220 千伏变电站 110 千伏后剑间隔保护改造工程，后溪变、剑洋变已有的光端机增加光接口板等二次系统工程。

四、项目总投资为 977 万元，其中项目资本金 195.4 万元，项目资本金占项目总投资的比例为 20%。

项目股东：国网福建省电力有限公司安溪县供电公司，出资比例：100%。

五、你司在项目建设和运营过程中，应选用技术先进的设备，强化管理，确保各项节能和资源综合利用方案落到实处，满足国家节能要求。

六、项目已按有关规定开展社会稳定风险评估，并经安溪县剑斗镇、湖上乡和白濑乡人民政府确认，项目总体风险等级为低风险。请严格落实项目社会稳定风险防范和化解措施，切实维护群众合法利益。

七、招标内容：根据招标投标法、国家和我省工程项目招标投标管理具体规定，项目单位申请勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关重要设备、材料等采取公开招标方式发包事项不再核准，请严格依法依规认真组织开展招投标活动。

八、按照相关法律、行政法规的规定，项目核准的相关文件分别是：

（一）安溪县自然资源局出具的《关于复核白濑枢纽电站 T 接后溪～剑斗 110KV 线路路径走向意见的复函》（安自然资函〔2022〕199 号）。

（二）经安溪县自然资源局、林业局，剑斗镇、湖上乡、白濑乡人民政府，福建省安溪丰田国有林场等单位 and 部门审定的工程路径图。

（三）安溪县国土资源局颁发的《国有土地使用证》（安国用〔2014〕第 0040637 号）。

（四）安溪县自然资源局颁发的《不动产权证书》（闽〔2025〕安溪县不动产权第 0005178 号）。

（六）安溪县剑斗镇人民政府出具的《关于泉州安溪白濑水利枢纽配套电站 110 千伏送出工程社会稳定风险评估审查意见的函》（剑政〔2025〕62 号）。

（七）安溪县湖上乡人民政府出具的《关于泉州安溪白濑水利枢纽配套电站 110 千伏送出工程社会稳定风险评估审查意见的函》（湖乡政〔2025〕26 号）。

（八）安溪县白濑乡人民政府出具的《关于泉州安溪白濑水利枢纽配套电站 110 千伏送出工程社会稳定风险评估审查意见的函》（白政〔2025〕23 号）。

（九）中共安溪县委政法委员会出具的《泉州安溪白濑水利枢纽配套电站 110 千伏送出工程项目建设决策事项社会稳定风险评估备案通知书》。

九、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管

理条例》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

十、请项目单位在开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。在建设过程中，加强管理，落实环境保护和安全生产措施，确保工程质量安全。

十一、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年内未开工建设，需要延期开工建设的，请项目单位在2年期限届满前的30个工作日内，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

泉州市发展和改革委员会

2025年11月27日

（此件主动公开）

抄送：省发展改革委，市政府办公室，市工信局、资源规划局、生态环境局、应急局、统计局，安溪县政府，安溪县发改局，省电力公司，安溪县供电公司。

泉州市发展和改革委员会办公室

2025年11月27日印发