



泉州市发展和改革委员会文件

泉发改审〔2026〕46号

泉州市发展和改革委员会关于 南安市（2026年度第一批）兰溪村16#变等 47个10千伏及以下配网工程项目核准的批复

国网福建省电力有限公司泉州供电公司：

报来《关于申请南安市（2026年度第一批）兰溪村16#变等47个10千伏及以下配网工程核准的函》（泉电函〔2026〕14号）及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为进一步增强南安市电网供电能力，优化电网结构，提高供电可靠性，依据《中华人民共和国行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》，结合南安市自然资源局批复意见，

同意建设南安市（2026 年度第一批）兰溪村 16#变等 47 个 10 千伏及以下配网工程（项目代码：2603-350500-04-01-112432）。

项目单位为国网福建省电力有限公司南安市供电公司。

二、项目建设地点：南安市（2026 年度第一批）兰溪村 16#变等 47 个 10 千伏及以下配网工程主要建设在南安市各街道、乡镇。具体按照南安市自然资源局意见实施（南资源函〔2026〕171 号）。

三、项目的主要建设内容及规模：建设总规模为包括新建和改造 10 千伏线路 112.621 公里，配变容量 44150 千伏安，环网柜 34 座等。

四、项目总投资为 23248 万元，其中项目资本金 5812 万元，项目资本金占项目总投资的比例为 25%。

项目股东：国网福建省电力有限公司泉州供电公司，出资比例：100%。

五、你司在项目建设和运营过程中，应选用技术先进的设备，强化管理，确保各项节能和资源综合利用方案落到实处，满足国家节能要求。

六、项目已按有关规定开展社会稳定风险评估，并经南安市工业和信息化局确认，项目总体风险等级为低风险。请严格落实项目社会稳定风险防范和化解措施，切实维护群众合法权益。

七、招标内容：根据招标投标法、国家和我省工程项目招标投标管理具体规定，项目单位申请勘察、设计、施工、监理以及与

工程建设有关重要设备、材料等采取公开招标方式发包事项不再核准，请严格依法依规认真组织开展招投标活动。

八、按照相关法律、行政法规的规定，项目核准的相关文件分别是：

（一）南安市自然资源局出具的《关于南安市（2026 年度第一批）兰溪村 16#变等 47 个 10 千伏及以下配网工程规划意见的复函》（南资源函〔2026〕171 号）。

（二）南安市工业和信息化局出具的《泉州市重大固定资产投资项目社会稳定风险评估意见表》。

（三）中共南安市委政法委员会出具的《2026 年南安市第一批次 10 千伏及以下配网项目建设重大决策事项社会稳定风险评估备案通知书》（南委政法稳评备〔2026〕31 号）。

九、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理条例》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

十、请项目单位在开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。在建设过程中，加强管理，落实环境保护和安全生产措施，确保工程质量安全。

十一、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起 2 年内未开工建设，需要延期开工建设的，请项目单位在 2 年期限届满前

的 30 个工作日内，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过 1 年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

附件：南安市（2026 年度第一批）兰溪村 16#变等 47 个 10 千伏及以下配网工程明细表



（此件主动公开）

附件

南安市（2026年度第一批）兰溪村16#变等47个10千伏及以下配网工程明细表

序号	单位	行政区	项目名称	投资估算 (万元)	投产年份	10kV 架空 线路长度 (千米)	10kV 电缆 长度 (千 米)	配变台数 (台)	配变容量 (千伏安)	开闭所 (座)	环网柜 (座)	评审文号	批复文号
			合计	23248		61.829	50.792	117	44150	0	34		
1	泉州	南安	福建泉州南安东田网格 10kV 兰溪村 16#变等台区重过载治理工程	138	2027			3	1000			闽永电设电评 (2025) 141 号	泉电发展 (2025) 349 号
2	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 后田变港盛线 10kV 配套送出工程	579	2026	0.204	3.09				1	闽永电设电评 (2025) 140 号	泉电发展 (2025) 309 号
3	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 梅山变国光线 10kV 配套送出工程	527	2026	0.077	2.922				1	闽永电设电评 (2025) 140 号	泉电发展 (2025) 309 号
4	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 水头变 10kV 永泉线等线路防风改造 工程	663	2026	0.435	3.378					闽永电设电评 (2025) 140 号	泉电发展 (2025) 309 号
5	泉州	南安	福建泉州南安 220kV 贵峰变 10kV 崎峰线等线路防灾抗灾 能力提升工程	823	2026	0.292	2.422				8	闽永电设电评 (2025) 140 号	泉电发展 (2025) 309 号
6	泉州	南安	福建泉州南安霞美网格 10kV 仙河村等台区电压超限治理 工程	185	2027	0.06	0.142	4	1630			闽永电设电评 (2025) 141 号	泉电发展 (2025) 349 号
7	泉州	南安	福建泉州南安官桥网格 10kV 泗溪村等台区电压超限治理 工程	163	2027	0.015		2	830			闽永电设电评 (2025) 141 号	泉电发展 (2025) 349 号
8	泉州	南安	福建泉州南安水头网格 10kV 文斗村等台区电压超限治理 工程	150	2027	0.036		4	1400			闽永电设电评 (2025) 141 号	泉电发展 (2025) 349 号

序号	单位	行政区	项目名称	投资估算 (万元)	投产年份	10kV 架空 线路长度 (千米)	10kV 电缆 长度 (千 米)	配变台数 (台)	配变容量 (千伏安)	开闭所 (座)	环网柜 (座)	评审文号	批复文号
9	泉州	南安	福建泉州南安霞美网格 10kV 玉田村等台区电压超限治理工程	188	2027	0.276		3	1200			闽永电设电评 (2025) 141 号	泉电发展 (2025) 349 号
10	泉州	南安	福建泉州南安 2026 年第一批 0.4kV 业扩配套工程	200	2027							闽永电设电评 (2025) 141 号	泉电发展 (2025) 349 号
11	泉州	南安	福建泉州南安 2026 年第二批 0.4kV 业扩配套工程	200	2027							闽永电设电评 (2025) 141 号	泉电发展 (2025) 349 号
12	泉州	南安	福建泉州南安 2026 年第一批 10kV 用户分界开关新建工程	200	2027							闽永电设电评 (2025) 141 号	泉电发展 (2025) 349 号
13	泉州	南安	福建泉州南安 35kV 九都二变亭前线 10kV 配套送出工程	368	2027	0.388	0.911				1	闽永电设电评 (2025) 141 号	泉电发展 (2025) 349 号
14	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 长福变三甲线 10kV 网架标准化改造工程	302	2027	1.066	0.597					闽永电设电评 (2025) 141 号	泉电发展 (2025) 349 号
15	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 英都变霞溪线 10kV 网架标准化改造工程	306	2027		2.216				2	闽永电设电评 (2025) 141 号	泉电发展 (2025) 349 号
16	泉州	南安	福建泉州南安 35kV 九都二变亭后线 10kV 配套送出工程	473	2027	5.796	0.45					闽永电设电评 (2025) 141 号	泉电发展 (2025) 349 号
17	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 福铁变 10kV 青山线网架优化加强工程	267	2027	5.012						闽永电设电评 (2025) 141 号	泉电发展 (2025) 349 号
18	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 后田变顶厝线等线路 10kV 配套送出工程	978	2026	3.553	4.568					闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
19	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 梅山二变 10kV 内柯线新建联络工程	639	2026	2.488	2.284	1	630		3	闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
20	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 洪濑二变西林 II 线等线路 10kV 配套送出工程	1055	2026	4.152	5.036				1	闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号

序号	单位	行政区	项目名称	投资估算 (万元)	投产年份	10kV 架空 线路长度 (千米)	10kV 电缆 长度(千 米)	配变台数 (台)	配变容量 (千伏安)	开闭所 (座)	环网柜 (座)	评审文号	批复文号
21	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 长福变 10kV 福顺线等线路新建联络 工程	1514	2026	13.959	6.621				7	闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展(2026) 25 号
22	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 榕桥变 10kV 新龙线等线路重过载治 理切改工程	676	2027	10.716	1.245					闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展(2026) 25 号
23	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 桑林变 10kV 桑荣线等线路重过载治 理切改工程	1044	2026	0.813	4.859				8	闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展(2026) 25 号
24	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 仑苍变 10kV 辉煌线等线路网架及二 次标准化改造工程	601	2026	3.844	2.302					闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展(2026) 25 号
25	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 大盈变 10kV 大林线等线路重过载治 理切改工程	1056	2026	1.093	5.081				2	闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展(2026) 25 号
26	泉州	南安	福建泉州南安石井网格 10kV 菊江村等台区重过载治理工 程	266	2026	0.376	0.183	4	1630			闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展(2026) 25 号
27	泉州	南安	福建泉州南安城区网格 10kV 溪美街道等台区重过载治理 工程	526	2026	0.382	0.184	10	3830			闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展(2026) 25 号
28	泉州	南安	福建泉州南安诗山网格 10kV 鹏峰村等台区重过载治理工 程	519	2026	0.941	0.211	10	3300			闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展(2026) 25 号
29	泉州	南安	福建泉州南安英都网格 10kV 福庭村等台区重过载治理工 程	618	2027	0.717	0.203	12	4460			闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展(2026) 25 号
30	泉州	南安	福建泉州南安康美网格 10kV 康美村等台区重过载治理工 程	895	2026	0.361	0.196	14	6120			闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展(2026) 25 号

序号	单位	行政区	项目名称	投资估算 (万元)	投产年份	10kV 架空 线路长度 (千米)	10kV 电缆 长度 (千 米)	配变台数 (台)	配变容量 (千伏安)	开闭所 (座)	环网柜 (座)	评审文号	批复文号
31	泉州	南安	福建泉州南安码头网格 10kV 仙美村等台区重过载治理工 程	616	2026	1.551		11	3200			闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
32	泉州	南安	福建泉州南安霞美网格 10kV 上店村等台区老旧高耗能台 区改造	147	2026	0.187		2	1030			闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
33	泉州	南安	福建泉州南安英都网格 10kV 葵山村等台区重过载治理工 程	492	2026	0.513	0.283	7	2600			闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
34	泉州	南安	福建泉州南安仑苍网格 10kV 园美村等台区重过载治理工 程	689	2026	0.757	0.167	10	3200			闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
35	泉州	南安	福建泉州南安城北网格 10kV 庄顶村等台区重过载治理工 程	365	2026	0.071	0.438	4	1830			闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
36	泉州	南安	福建泉州南安城区网格 10kV 柳城街道等台区重过载治理 工程	490	2026	0.624		9	4060			闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
37	泉州	南安	福建泉州南安城区网格 10kV 莲塘村等台区重过载治理工 程	434	2026	1.074	0.803	7	2200			闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
38	泉州	南安	福建泉州南安 2026 年第三批 0.4kV 业扩配套工程	500	2026							闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
39	泉州	南安	福建泉州南安 2026 年第四批 0.4kV 业扩配套工程	500	2026							闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
40	泉州	南安	福建泉州南安 2026 年第三批 10kV 用户分界开关新建工程	200	2026							闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
41	泉州	南安	福建泉州南安 2026 年第四批 10kV 用户分界开关新建工程	200	2026							闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号

序号	单位	行政区	项目名称	投资估算 (万元)	投产年份	10kV 架空 线路长度 (千米)	10kV 电缆 长度 (千 米)	配变台数 (台)	配变容量 (千伏安)	开闭所 (座)	环网柜 (座)	评审文号	批复文号
42	泉州	南安	福建泉州南安 2026 年第五批 10kV 用户分界开关新建工程	200	2026							闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
43	泉州	南安	福建泉州南安 2026 年第五批 0.4kV 业扩配套工程	500	2027							闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
44	泉州	南安	福建泉州南安 2026 年第六批 10kV 用户分界开关新建工程	200	2026							闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
45	泉州	南安	福建泉州南安 2026 年第七批 10kV 用户分界开关新建工程	200	2026							闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
46	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 城西变 10kV 电力管沟新建联络工程	983	2026							闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号
47	泉州	南安	福建泉州南安 110kV 杏埔变 10kV 电力管沟重过载治理切 改工程	413	2026							闽永电设电评 (2026) 34 号	泉电发展 (2026) 25 号

抄送：省发展改革委，市政府办公室，市工信局、资源规划局、生态环境局、应急局、统计局，南安市政府，南安市发改局，省电力公司，泉州供电公司，南安市供电公司。

泉州市发展和改革委员会办公室

2026 年 7 月 30 日印发
