



泉州市发展和改革委员会文件

泉发改审〔2026〕51号

泉州市发展和改革委员会关于 泉州台商投资区（2026年度第一批）滨湖线等 20个10千伏及以下配网工程项目核准的批复

国网福建省电力有限公司泉州供电公司：

报来《关于申请泉州台商投资区（2026年度第一批）滨湖线等20个10千伏及以下配网工程核准的函》（泉电函〔2026〕11号）及有关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为进一步增强泉州台商投资区电网供电能力，优化电网结构，提高供电可靠性，依据《中华人民共和国行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》，结合泉州台商投资区管理委

员会自然资源与规划建设交通局批复意见，同意建设泉州台商投资区（2026 年度第一批）滨湖线等 20 个 10 千伏及以下配网工程（项目代码：2603-350500-04-01-975951）。

项目单位为国网福建省电力有限公司惠安县供电公司。

二、项目建设地点：泉州台商投资区（2026 年度第一批）滨湖线等 20 个 10 千伏及以下配网工程主要建设在泉州台商投资区的各乡镇。具体按照泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局意见实施（泉台管建函〔2026〕17 号）。

三、项目的主要建设内容及规模：建设总规模为包括新建和改造 10 千伏线路 44.767 公里，配变容量 17.33 兆伏安，开闭所 1 座，环网柜 16 座等。

四、项目总投资为 7713 万元，其中项目资本金 1928.25 万元，项目资本金占项目总投资的比例为 25%。

项目股东：国网福建省电力有限公司泉州供电公司，出资比例：100%。

五、你司在项目建设和运营过程中，应选用技术先进的设备，强化管理，确保各项节能和资源综合利用方案落到实处，满足国家节能要求。

六、项目已按有关规定开展社会稳定风险评估，并经泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局确认，项目总体风险等级为低风险。请严格落实项目社会稳定风险防范和化解措施，切实维护群众合法权益。

七、招标内容：根据招标投标法、国家和我省工程项目招标投标管理具体规定，项目单位申请勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关重要设备、材料等采取公开招标方式发包事项不再核准，请严格依法依规认真组织开展招投标活动。

八、按照相关法律、行政法规的规定，项目核准的相关文件分别是：

（一）泉州台商投资区管理委员会自然资源与规划建设交通局出具的《关于泉州台商投资区（2026 年度第一批）滨湖线等 20 个 10 千伏及以下配网工程的复函》（泉台管建函〔2026〕17 号）。

（二）泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局出具的《泉州台商投资区重大固定资产投资项目社会稳定风险评估意见表》。

（三）中共福建省委泉州台商投资区工作委员会社会治理办公室出具的《泉州台商投资区（2026 年度第一批）滨湖线等 20 个 10 千伏及以下配网项目建设决策事项社会稳定风险评估备案通知书》。

九、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理条例》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

十、请项目单位在开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。在建设过程中，加强管理，落实环境保护和安全生产措施，确保工程质量安全。

十一、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年内未开工建设，需要延期开工建设的，请项目单位在2年期限届满前的30个工作日内，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

附件：泉州台商投资区（2026年度第一批）滨湖线等20个
10千伏及以下配网工程明细表



（此件主动公开）

附件

泉州台商投资区（2026 年度第一批）滨湖水线等 20 个 10 千伏及以下配网工程明细表

序号	一级单位	二级单位	项目原名称	投资估算 (万元)	投产 年份	10kV 架空线路长度 (千米)	10kV 电缆长度 (千米)	配变 台数 (台)	容量 (千伏安)	开闭所 (座)	环网柜 (座)	评审文号	批复文号
			合计	7713		7.032	37.735	37	17330	1	16		
1	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 白沙变滨湖水线等网架及二次标准化改造工程	434	2026		3.438					闽永电设电评〔2025〕140 号	泉电发展〔2025〕309 号
2	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 张坂二变宏雄线等网架及二次标准化改造工程	617	2026		3.217				1	闽永电设电评〔2025〕140 号	泉电发展〔2025〕309 号
3	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 东园镇供电所溪庄村等台区重过载治理工程	160	2026	0.041	0.453	4	1830			闽永电设电评〔2025〕140 号	泉电发展〔2025〕309 号
4	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 白沙变东堡线等网架及二次标准化改造工程	337	2026		2.16				2	闽永电设电评〔2025〕140 号	泉电发展〔2025〕309 号
5	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 白沙变西堡线等网架及二次标准化改造工程	538	2026	1.451	3.017				1	闽永电设电评〔2025〕140 号	泉电发展〔2025〕309 号
6	泉州	惠安	福建泉州惠安 110kV 张坂二变 10kV 海山线配套送出工程	775	2026		4.427				2	闽永电设电评〔2025〕140 号	泉电发展〔2025〕309 号
7	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 百崎变时光线重过载治理切改工程	325	2027	0.318	1.387				2	闽永电设电评〔2025〕141 号	泉电发展〔2025〕349 号
8	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 百崎变学府线等网架及二次标准化改造工程	699	2027	1.021	5.379				2	闽永电设电评〔2025〕141 号	泉电发展〔2025〕349 号
9	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 溪庄村等台区重过载治理工程	253	2027	0.37	0.482	5	1800			闽永电设电评〔2025〕141 号	泉电发展〔2025〕349 号

序号	一级单位	二级单位	项目原名称	投资估算 (万元)	投产 年份	10kV 架空 线路长度 (千米)	10kV 电 缆长度 (千米)	配变 台数 (台)	配变容 量(千 伏安)	开闭所 (座)	环网柜 (座)	评审文号	批复文号
10	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 杏田南变莺歌线等 网架及二次标准化改造工程	894	2027		6.203			1	5	闽永电设电评 〔2026〕34 号	泉电发展 〔2026〕25 号
11	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 东园网格电压超限 治理工程	197	2026	0.469	0.208	4	1830			闽永电设电评 〔2026〕34 号	泉电发展 〔2026〕25 号
12	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 盛荣江滨等频繁停 电治理工程	340	2027		1.65					闽永电设电评 〔2026〕34 号	泉电发展 〔2026〕25 号
13	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 崇武网格频繁停电 治理工程	215	2026	0.016	0.571	4	2290			闽永电设电评 〔2026〕34 号	泉电发展 〔2026〕25 号
14	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 苏坑村等重过载治 理工程	317	2026	1.272	0.525	4	2290			闽永电设电评 〔2026〕34 号	泉电发展 〔2026〕25 号
15	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 洛阳村等台区频繁 停电治理工程	132	2026	0.008		5	2630			闽永电设电评 〔2026〕34 号	泉电发展 〔2026〕25 号
16	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 崇山村等台区频繁 停电治理工程	287	2027	0.051	0.188	5	2230			闽永电设电评 〔2026〕34 号	泉电发展 〔2026〕25 号
17	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 后港村等频繁停电 治理工程	200	2026	0.123	0.768	6	2430			闽永电设电评 〔2026〕34 号	泉电发展 〔2026〕25 号
18	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 洛阳变石文线等新 建联络工程	653	2027	1.892	3.662				1	闽永电设电评 〔2026〕34 号	泉电发展 〔2026〕25 号
19	泉州	惠安	福建泉州惠安白沙变电力管沟 10kV 配 套送出工程	147	2027							闽永电设电评 〔2026〕34 号	泉电发展 〔2026〕25 号
20	泉州	惠安	福建泉州惠安 10kV 张坂二变电力管沟 网架及二次标准化改造工程	193	2027							闽永电设电评 〔2026〕34 号	泉电发展 〔2026〕25 号

抄送：省发展改革委，市政府办公室，市工信局、资源规划局、生态环境局、应急局、统计局，泉州台商投资区政府，泉州台商投资区管理委员会科技经济发展局，省电力公司，泉州供电公司，惠安县供电公司。

泉州市发展和改革委员会办公室

2026年8月5日印发
