



# 泉州市发展和改革委员会文件

泉发改审〔2024〕76号

## 泉州市发展和改革委员会关于仰恩大学 污水提升改造工程项目建议书的复函

泉州市洛江区发展和改革局：

报来《关于申请审批仰恩大学污水提升改造工程项目建议书的请示》（泉洛发改审〔2024〕38号）收悉。根据《仰恩湖及周边生态环境治理专题会议纪要》（泉州市人民政府专题会议纪要〔2024〕83号）精神，为推进仰恩湖生态环境整治工作，经研究，原则同意仰恩大学污水提升改造工程开展前期工作。现就有关事项函复如下：

一、项目名称：仰恩大学污水提升改造工程（项目编码：2409-350500-04-01-431805）。

二、项目建设地点：洛江区马甲镇仰恩大学。

三、项目单位：泉州市洛江区经济发展有限公司。

四、项目性质：改建。

五、项目建设规模及主要内容：

1. 新建污水管网工程:DN400 主管 700 米, DN300 主管 4200 米, DN200 支管 300 米, De200 接户管 500 米, De160 接户管 2000 米, De110 接户管 600 米, De75 接户管 300 米, De110 压力管 400 米, De75 压力管 350m,  $\phi$  700 塑料检查井 140 座,  $\phi$  700 钢混检查井 85 座,  $\phi$  1000 钢混检查井 20 座, 接户井 100 座, 阀门井 2 座。新建一体化泵站 2 座 (27t/h、10t/h), 改造泵站 1 座 (20t/h), 新建化粪池 61 座, 隔油池 6 座;

2. 雨污混接改造工程: 对 70 处雨污混接点进行雨污分流改造;

3. 缺陷修复工程: 对 109 处现状管道进行缺陷修复处理。

**六、项目总投资及资金来源:** 项目总投资匡算 1286.16 万元, 资金来源按市政府有关规定筹措解决。

### 七、相关要求:

请据此复函, 依法办理用地、环评、稳评、安全生产等报建手续, 进一步落实项目建设条件; 根据相关建设标准, 按照科学、合理、实用原则, 注重投资实效, 抓紧组织编制项目可行性研究报告暨初步设计, 明确建设规模和总投资估算, 落实建设资金拼盘方案, 按基建程序报批。

泉州市发展和改革委员会

2024 年 10 月 14 日

(此件主动公开)

---

抄送: 省发展改革委, 市政府办、财政局、资规局、统计局, 洛江区政府、惠安县政府, 泉州市洛江区经济发展有限公司。

---

泉州市发展和改革委员会办公室

2024 年 10 月 14 日印发